

EDITAL

N.º de Registo	5799	Data	13/10/2016	Processo	2016/800.10.300/2
----------------	------	------	------------	----------	-------------------

Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância:

TORNA PÚBLICO, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e através do quadro resumo em anexo, os **resultados analíticos obtidos na implementação do PCQA (Programa de Controlo da Qualidade da Água)**, referente ao 3.º trimestre do ano de 2016.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume.-----

Paços do Município de Constância.

A Presidente da Câmara Municipal,


**JÚLIA MARIA GONÇALVES
LOPES DE AMORIM**

¹Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa.

²Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

PCQA - RELATÓRIO TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE/ 2016



CONSTÂNCIA
VILA PEDRA
MUNICIPAL

ANÁLISES EFECTUADAS	N.º DE ANÁLISES PREVISTA PCGA	N.º DE ANÁLISES EFECTUADAS	% DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO	VP	% ANALISES CUMPREM VP
CR1							
Escherichia coli (E.coli)	6	6	100%	0	0	0	100%
Bactéria coliformes	6	6	100%	0	0	0	100%
Desinfectantes residual	6	6	100%	0,5	<0,1	0,2-0,6	100%
CR2							
Aluminio	1	1	100%	50	50	200	100%
Azoto amoniacal	1	1	100%	<0,04	<0,04	0,5	100%
número de colonias a 22°C	1	1	100%	0	0	100	100%
Número de colonias a 36°C	1	1	100%	0	0	20	100%
Condutividade	1	1	100%	121	121	2500	100%
Clostridium perfringens, incluindo esporos	1	1	100%	0	0	0	100%
Cor	1	1	100%	<2	<2	20	100%
PH	1	1	100%	8,1	8,1	6,5-9,0	100%
Ferro							
Manganês	1	1	100%	<5	<5	50	100%
Nitratos							
Nitritos							
Oxidabilidade	1	1	100%	<1	<1	5	100%
Cheiro	1	1	100%	<1	<1	3	100%
Sabor	1	1	100%	<1	<1	3	100%
Turvação	1	1	100%	<0,4	<0,4	4	100%